

Unternehmererklärung Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Fachunternehmer / Ersteller:

Bauherr:

Gebäudestandort:

Erklärung:

Ich versichere, dass wir bei der Ausführung der nachfolgend genannten Maßnahmen die Anforderungen gemäß den Förderrichtlinien des Förderprogrammes Klimafreundlich Wohnen der Stadt Freiburg beachtet und eingehalten haben.

Ich bestätige, dass die nachfolgenden Maßnahmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik fachgerecht ausgeführt und Herstellerangaben bei der Ausführung beachtet wurden.

Für die Einhaltung der Vorschriften des Förderprogrammes Klimafreundlich Wohnen sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Bauherrn bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder der Anlagentechnik in Gebäuden tätig werden.

Lüftungsanlage

- Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung (zentral oder dezentral)

Die Zentrale, dezentrale oder raumweise Anlagen mit Wärmeübertragung hält folgende technische Daten ein:

- ein Wärmebereitstellungsgrad von $\eta_{\text{WBG}} \geq 80\%$ bei einer spezifischen elektrischen Leistungsaufnahme von $P_{\text{el,Vent}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$ oder

- ein Wärmebereitstellungsgrad von $\eta_{WBG} \geq 75\%$ bei einer spezifischen elektrischen Leistungsaufnahme von $P_{el,Vent} \leq 0,35 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$ erreicht wird.

Die Kompaktgeräte für die zentrale Anlagen halten folgende technische Daten ein:

- Kompaktgeräte mit Luft-/Luft-Wärmeübertrager und Abluftwärmepumpe mit einem Wärmebereitstellungsgrad von $\eta_{WBG} \geq 75\%$ bei einer Jahresarbeitszahl von $\epsilon_{WP;m} \geq 3,5$ und einer spezifische elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren von $P_{el,Vent} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$

Bestätigung Lüftungsanlage

- Lüftungsanlage ist DIBt zugelassen und hält die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an die umweltgerechte Gestaltung von Wohnungslüftungsanlagen ein.
- Die Lüftungsanlage wurde in den Sollzustand einreguliert. Ein Messprotokoll wurde dem Auftraggeber übergeben.

Bestätigung Übergabe

- Der Auftraggeber wurde über die sichere Bedienung und Pflege der eingebauten Anlagekomponenten und die Notwendigkeit einer regelmäßigen fachgerechten Wartung informiert.
- Der Auftraggeber wurde in die Bedienung der Anlage eingewiesen
- Eine Herstellerbescheinigung für die eingebauten Gerätekomponenten liegt der Anlage bei.

Angaben zu Anlagekomponenten

Hersteller Typenbezeichnung.....

Anteil der belüfteten Fläche an der Gesamt-Nutzfläche.....Prozent

Sonstiges:

Der Unternehmer erklärt mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Förderrichtlinien des Förderprogrammes Klimafreundlich Wohnen der Stadt Freiburg.

Ort, Datum Firmenstempel Name + Unterschrift Auftragnehmer (Unternehmer)